

## **Akadálymentesítési műszaki leírás**

### **Benjámin Óvoda, Budapest XIV., Ungvár utca 12.**

#### ***Megközelítés, parkolás***

Az akadálymentes parkolás az épület udvarán, a bejárathoz lehető legközelebbi helyen lesz biztosítva. A kerítéssel párhuzamosan elhelyezkedő P1 jelű állás akadálymentes parkolóként kerül kialakításra. A parkoló mérete 2,00x5,50 m, a mellette elhelyezkedő közlekedő sáv szélessége 1,50 m. A bejárat előtti udvarrész és a parkoló jelenlegi gyeprácskő burkolata helyett új térkő burkolat készül, mely szilárd, egyenletes és csúszásmentes felületet biztosít. Az akadálymentes parkoló az európai szabványnak megfelelő "mozgássérült" szimbólummal (kék alapon fehér szimbólum) kiegészített parkoló jelzőtáblával és felfestéssel egyértelműen kijelölésre kerül.

Busz részére megállás az épület előtti utcaszakaszon lehetséges.

#### ***Bejárat, szélfogó***

Az épület meglévő kétszárnyú bejárati és szélfogó ajtajánál a megfelelő szabad belméret egy szárny nyitvatartásával biztosított. Az üvegezett felületek érzékelhetőségének javítása érdekében az üvegezésen 1,50 m magasságban kontarsztoz jelölés (homokfúvott fóliacsík) kerül elhelyezésre. Az üvegezett felület az ajtólap alsó 30 cm-e alá nem nyúlik le. A kilincs magassága 1,00 m.

Az épület bejárati szélfogójában az 1,50x1,50 m-nyi szabad terület jelenleg nem áll rendelkezésre. Az akadálymentes használhatóság érdekében a bejárati és szélfogó ajtó nyíló szárnyait elektrohidraulikus ajtónyitóval kerülnek ellátásra. Az ajtónyitó berendezés gombnyomással indítható és mindkét ajtószárnyat egyszerre kitarja, így a szélfogón keresztüli akadálymentes áthaladás biztosított. Az ajtónyitó berendezés nyomógombjai a padlóvonaltól mért 1,00 m magasságban kerülnek elhelyezésre az épület bejárata előtt illetve a belső folyosón.

#### ***Épületen belüli közlekedés***

Az épületen belüli, kerekesszékekkel történő közlekedéshez és megfordulási lehetőséghez elegendő hely áll rendelkezésre.

#### ***Akadálymentes WC***

Az akadálymentes illemhely közvetlenül az előtérből nyílik, így a nemektől független használat biztosított. A helyiség 0,90 m szabad belmérettel rendelkező nyílászáró szerkezettel ellátott. Az ajtó tokszerkezete a háttérhez képest kontrasztos megjelenésű. A kilincs magassága 1,00 m. Az ajtó vész esetén kívülről is nyitható WC-zárral ellátott. Akadálymentes használhatóság érdekében a meglévő akadálymentes WC-mosdó helyiségben a WC csésze mindkét oldalán kapaszkodó kerül elhelyezésre. A fal felőli oldalon falra szerelt, „L” alakú (vízszintes és függőleges részből álló) fix kapaszkodó kerül elhelyezésre a padlóvonaltól mért 75 cm magasságban. A kapaszkodó vízszintes részén WC-papírtartó adapter kerül elhelyezésre. A WC tér felőli oldalán falra szerelt felhajtható kapaszkodó kerül elhelyezésre a padlóvonaltól mért 75 cm magasságban. A kapaszkodó a WC-csésze kiállításán maximum 10 cm-el nyúlik túl. A kapaszkodó WC-csésze tengelyétől mért távolsága 30 cm.

A falcsempe burkolat 0,90-1,10 m magasságban kontrasztos színű sáv kerül kialakításra dekorfólia segítségével. A WC-mosdó helyiségben alacsonyfeszültségű vészjelző berendezés telepítése szükséges, amely állandó felügyeleti helyen jelez.